HTH8 s.r.o.
Eimova 880
570 01 Polička

MTC 14 TERMOČLÁNKY S KOVOVOU JÍMKOU 9mm A MĚŘÍCÍ VLOŽKOU

popis materiálu jímky:	jímka v ponoru a šroubení - nerezová ocel 1.4541 (17.248) mm nástavek (průměr 11mm) - ocel 10.715 pozinkovaná připojovací rozměr: M20x1,5
osazení termočlánku:	měřící vložka z plášťového termočlánku pr. 3mm měřící rozsah: 800 °C pro typy "K" a "N" 750 °C pro typy "J" a "L" plášť 2.4816 (Inconel) pro typy "K" a "N" a 1.4541 pro typy "J" a "L" přesnostní třída 2 nebo 1 dle ČSN EN 60584 / DIN 43710 standartní hlavice série B, vývodka M20x1,5



Objednací kód:

	MTC 14 -				
Typ termočlánku					
termočlánek	**typ 'K'**,	jednoduchý, izolovaný	0		
termočlánek	**typ 'J'**,	jednoduchý, izolovaný	1		
termočlánek	**typ 'K'**,	dvojitý, izolovaný	2		
termočlánek	**typ 'J'**,	dvojitý, izolovaný	3		
termočlánek	**typ 'L'**,	jednoduchý, izolovaný	4		
termočlánek	**typ 'N'**,	jednoduchý, izolovaný	5		

HTH8 s.r.o., Eimova 880
570 01 Polička
telefon: +420 461 619 515
fax: +420 461 619 513
e-mail: info@hth8.cz
www.hth8.cz

HTH8 s.r.o.
Eimova 880
570 01 Polička

MTC 14 TERMOČLÁNKY S KOVOVOU JÍMKOU 9mm A MĚŘÍCÍ VLOŽKOU

Objednací kód - pokračování:

MTC 14 -				
Třída přesnosti				
třída přesnosti 2		0		
třída přesnosti 1		1		
Ponor termočlánku K				
160 mm			0	
250 mm			1	
400 mm			2	
Provedení hlavice termočlánku				
typ **B**	hliníková, ploché víčko na dva šrouby			0
typ **BH**	hliníková, vysoké víčko na dva šrouby			1
typ **BUZ**	hliníková, kulová s odklopným víčkem, plombovací šroub			2
typ **BUZ**	hliníková, kulová s odklopným víčkem, klips			3
typ **BUZH**	hliníková, odklopné vysoké víčko, plombovací šroub			4
typ **BUZH**	hliníková, odklopné vysoké víčko, klips			5

Příklad objednacího kódu: MTC14-1001

Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem k základní ceně.
Na vyžádání je řešena individuální kalkulací.

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:	
popis	datový list / ceník
datový list MTC14	2014-02-DTC14
měřící termočlánkové vložky	2014-02-DTC15 / 2014-02-TC15
návarky	2014-02-NV
kalibrace snímačů teploty	2014-02-KS
náhradní díly série MTC14	2014-02-C-14-ND

HTH8 s.r.o., Eimova 880
570 01 Polička
telefon: +420 461 619 515
fax: +420 461 619 513
e-mail: info@hth8.cz
www.hth8.cz